

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-ИТ.ПБ37.В.01819

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0012494

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕГОЛА РУФИНГ СЕЙЛЗ".
Адрес: 107113, г. Москва, ул. Лобачика, д. 11. ОГРН: 1077760327875.
Телефон 8 (495) 925-01-20, факс 8 (495) 925-01-20.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

TEGOLA CANADESE S.p.A.
Адрес: Via dell'Industria, 21 - 31029 VITTORIO VENETO (TV), Италия.
Телефон +39 (0438) 9111, факс +39 (0438) 911260.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.
Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Гибкая битумная черепица моделей: Prestige Elite, Prestige Compact, Prestige Traditional, Prestige Elite Antique, Prestige Compact Antique, Prestige Traditional Antique, Prestige Elite Star, Prestige Compact Star, Prestige Compact ZT, Prestige Ultimetal (внешний слой с металлическим покрытием);
Master Coppo (внешний слой с базальтовым гранулятом).
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 7400

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 6807 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ).

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5 см. Приложение.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчеты об испытаниях: № 4703/РС, № 4704/РС от 01.07.2016 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия SMK ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № RU.МСК.019.020.СМ.10707 от 06.07.2016 г. выдан ОС SMK «РЭИ-ТЕСТ» рег. № RU.МСК.ОС.151221.019

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре) и в сопроводительной технической документации

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.07.2016

по 06.07.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

В.Ю. Шитиков
инициалы, фамилия

В.А. Литвинов
инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ИТ.ПБ37.В.01819

(обязательная сертификация)

№ 0000611

Для моделей: Prestige Elite, Prestige Compact, Prestige Traditional, Prestige Elite Antique, Prestige Compact Antique, Prestige Traditional Antique, Prestige Elite Star, Prestige Compact Star, Prestige Compact ZT, Prestige Ultimetel - класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа сильногорючие (Г4), группа трудновоспламеняемые (В1), группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1);

Для модели Master Coppo - класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа сильногорючие (Г4), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1).



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

В.Ю. Шитиков
инициалы, фамилия

В.А. Литвинов
инициалы, фамилия